



REFERENCIAS	
LAS CAÑERÍAS SIN INDICACIÓN DE DIÁMETRO SON DE PEAD Ø 63.	
LAS CAÑERÍAS SIN INDICACIÓN DE MATERIAL SON DE PEAD.	
TODOS LOS DIÁMETROS INDICADOS SON EXTERNOS Y ESTAN EN MILÍMETROS (mm)	
	Centro de Suministro existente en predio polideportivo.
	Tanque de reserva elevado.
	Centro de Suministro futuro.
	CAÑERÍA PRINCIPAL INSTALADA SIN SERVICIOS
	CAÑERÍA PRINCIPAL A INSTALAR
	CAÑERÍA PRINCIPAL EXISTENTE CON SERVICIOS
	CAÑERÍA SECUNDARIA INSTALADA SIN SERVICIOS
	CAÑERÍA SECUNDARIA A INSTALAR
	CAÑERÍA SECUNDARIA EXISTENTE CON SERVICIOS
	RAMAL TE A INSTALAR
	VÁLVULA DE CIERRE A INSTALAR
	HIDRANTE A INSTALAR
	TAPÓN A INSTALAR
	NÚMERO DE NUDO
275.91	COTA DE TERRENO

MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA		
RECONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		
TÍTULO: RED DE AGUA POTABLE - PLANIMETRIA GENERAL		
ESTUDIO TECNICO	FECHA: 15/02/2016 ESCALA: 1:5000 DIBUJO:	PLANO Nº 0 ARCHIVO
	REVISADO	